令和7年度　羽島市一般廃棄物最終処分場維持管理記録

1．埋め立てた一般廃棄物

項目・内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却残渣(t)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

2．定期点検

項目・内容		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	点検日	4/30	5/30	6/30	7/31	8/29	9/30	10/31	11/28	12/26	1/30		
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
遮水工	点検日	4/30	5/30	6/30	7/31	8/29	9/30	10/31	11/28	12/26	1/30		
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
浸出水処理設備	点検日	4/30	5/30	6/30	7/31	8/29	9/30	10/31	11/28	12/26	1/30		
	点検結果	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		

3－1．水質検査（月1回以上測定項目）

項目・内容		基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地下水A	採取日		4/24	5/15	6/11	7/10	8/21	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15		
	検査報告日		5/16	5/30	6/30	7/25	9/5	10/1	10/27	12/1	12/26	1/30		
	塩化物イオン (mg/ℓ)	—	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13		
	電気伝導率 (mS/m)	—	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		
地下水B	採取日		4/24	5/15	6/11	7/10	8/21	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15		
	検査報告日		5/16	5/30	6/30	7/25	9/5	10/1	10/27	12/1	12/26	1/30		
	塩化物イオン (mg/ℓ)	—	13	13	13	13	13	12	12	12	12	13		
	電気伝導率 (mS/m)	—	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25		
放流水	採取日		4/24	5/15	6/11	7/10	8/21	9/11	10/9	11/13	12/11	1/15		
	検査報告日		5/16	5/30	6/30	7/25	9/5	10/1	10/27	12/1	12/26	1/30		
	水素イオン濃度	5.8～8.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.9	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8		
	生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	60以下	0.8	3.2	0.2未満	0.5	0.5	0.3	0.3	1.2	0.7	2.2		
	化学的酸素要求量 (mg/ℓ)	90以下	1.7	1.8	1.5	2.1	2.4	2.8	2.3	2.3	1.5	2.1		
	浮遊物質量 (mg/ℓ)	60以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満		
	窒素含有量 (mg/ℓ)	120以下	3.8	3.0	2.7	1.7	1.5	1.4	1.6	1.9	2.8	3.2		

3－2．水質検査（年1回以上測定項目）

		放流水		地下水A		地下水B
		採取日　：6/11		採取日　：6/11		採取日　：6/11
		検査報告日：6/30		検査報告日：6/30		検査報告日：6/30
検査項目	単位	放流水基準値	検査結果	地下水基準値	検査結果	検査結果
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	不検出	検出されないこと	不検出	不検出
総水銀	mg/ℓ	0.005以下	0.0005未満	0.0005以下	0.0005未満	0.0005未満
カドミウムその他化合物	mg/ℓ	0.03以下	0.003未満	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満
鉛及びその他化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満	0.01以下	0.005未満	0.005未満
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下	0.01未満	—		
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下	0.02	0.05以下	0.005未満	0.005未満
砒素及びその他化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満	0.01以下	0.005未満	0.005未満
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	0.1未満	検出されないこと	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	0.003以下	0.0005未満	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	0.002未満	0.01以下	0.002未満	0.002未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	0.0005未満	0.01以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	0.002未満	0.02以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	0.0004未満	0.004以下	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	0.002未満	0.1以下	0.002未満	0.002未満
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	0.004未満	—		
1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	—		0.04以下	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	0.0005未満	1以下	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	0.0006未満	0.006以下	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	0.0002未満	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	0.001未満	0.006以下	0.0005未満	0.0005未満
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	0.001未満	0.003以下	0.0005未満	0.0005未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	0.001未満	0.02以下	0.0005未満	0.0005未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	0.001未満	0.01以下	0.001未満	0.001未満
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	0.01未満	0.01以下	0.005未満	0.005未満
1，4-ジオキサン	mg/ℓ	10以下	0.05未満	0.05以下	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン	mg/ℓ	—		0.002以下	0.0002未満	0.0002未満
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	0.3	—		
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	0.1	—		
アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下	2			
n-ヘキサン抽出物質(鉱油)	mg/ℓ	5以下	1未満	—		
n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂)	mg/ℓ	30以下	1未満	—		
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	0.1未満	—		
銅含有量	mg/ℓ	3以下	0.01未満	—		
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	0.01未満	—		
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	0.52	—		
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	0.01未満	—		
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	0.02	—		
大腸菌数	CFU/mℓ	日間平均800以下	1未満	—		
燐含有量	mg/ℓ	16以下	0.05未満	—		
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	10以下	0.0026	1以下	0.0016	0.0011

4．埋立容量

測定日	令和7年3月31日
埋立総量(m^3)	16,450
埋立残余容量(m^3)	18,650