

令和8年度 羽島市一般廃棄物最終処分場維持管理記録

1. 埋め立てた一般廃棄物

| 項目・内容   | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 焼却残渣(t) | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |    |     |     |     |    |    |    | 0  |

2. 定期点検

| 項目・内容   | 4月   | 5月   | 6月   | 7月   | 8月   | 9月   | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 擁壁等     | 点検日  | 4/27 | 5/28 | 6/30 | 7/31 | 8/31 |     |     |     |    |    |    |
|         | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |     |     |    |    |    |
| 遮水工     | 点検日  | 4/27 | 5/28 | 6/30 | 7/31 | 8/31 |     |     |     |    |    |    |
|         | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |     |     |    |    |    |
| 浸出水処理設備 | 点検日  | 4/27 | 5/28 | 6/30 | 7/31 | 8/31 |     |     |     |    |    |    |
|         | 点検結果 | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |     |     |     |    |    |    |

3-1. 水質検査(月1回以上測定項目)

| 項目・内容 | 基準値               | 4月      | 5月   | 6月   | 7月   | 8月    | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-------|-------------------|---------|------|------|------|-------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 地下水A  | 採取日               | 4/23    | 5/14 | 6/10 | 7/9  | 8/20  |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 検査報告日             | 5/15    | 5/29 | 6/29 | 7/24 | 9/7   |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 塩化物イオン (mg/ℓ)     | 13      | 13   | 13   | 13   | 13    |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 電気伝導率 (mS/m)      | 26      | 26   | 26   | 26   | 26    |     |     |     |     |    |    |    |
| 地下水B  | 採取日               | 4/23    | 5/14 | 6/10 | 7/9  | 8/20  |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 検査報告日             | 5/15    | 5/29 | 6/29 | 7/24 | 9/7   |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 塩化物イオン (mg/ℓ)     | 13      | 13   | 12   | 12   | 12    |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 電気伝導率 (mS/m)      | 26      | 25   | 25   | 25   | 25    |     |     |     |     |    |    |    |
| 放流水   | 採取日               | 4/23    | 5/14 | 6/10 | 7/9  | 8/20  |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 検査報告日             | 5/15    | 5/29 | 6/29 | 7/24 | 9/7   |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 水素イオン濃度           | 5.8~8.6 | 7.9  | 7.9  | 7.9  | 8.0   |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 生物化学的酸素要求量 (mg/ℓ) | 60以下    | 0.3  | 0.2  | 0.4  | 0.2未満 |     |     |     |     |    |    |    |
|       | 化学的酸素要求量 (mg/ℓ)   | 90以下    | 1.9  | 1.8  | 1.6  | 1.4   | 2.3 |     |     |     |    |    |    |
|       | 浮遊物質質量 (mg/ℓ)     | 60以下    | 1未満  | 1未満  | 1未満  | 1     | 1未満 |     |     |     |    |    |    |
|       | 窒素含有量 (mg/ℓ)      | 120以下   | 2.9  | 2.6  | 2.3  | 2.2   | 1.7 |     |     |     |    |    |    |
|       |                   |         |      |      |      |       |     |     |     |     |    |    |    |

3-2. 水質検査(年1回以上測定項目)

|                   |          | 放流水          |          | 地下水A         |          | 地下水B         |
|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
|                   |          | 採取日 : 6/10   |          | 採取日 : 6/10   |          | 採取日 : 6/10   |
|                   |          | 検査報告日 : 6/29 |          | 検査報告日 : 6/29 |          | 検査報告日 : 6/29 |
| 検査項目              | 単位       | 放流水基準値       | 検査結果     | 地下水基準値       | 検査結果     | 検査結果         |
| アルキル水銀化合物         | mg/ℓ     | 検出されないこと     | 不検出      | 検出されないこと     | 不検出      | 不検出          |
| 総水銀               | mg/ℓ     | 0.005以下      | 0.0005未満 | 0.0005以下     | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| カドミウムその他化合物       | mg/ℓ     | 0.03以下       | 0.003未満  | 0.003以下      | 0.0003未満 | 0.0003未満     |
| 鉛及びその他化合物         | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.01未満   | 0.01以下       | 0.005未満  | 0.005未満      |
| 有機磷化合物            | mg/ℓ     | 1以下          | 0.01未満   | —            | —        | —            |
| 六価クロム化合物          | mg/ℓ     | 0.2以下        | 0.02     | 0.02以下       | 0.005未満  | 0.005未満      |
| 砒素及びその他化合物        | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.01未満   | 0.01以下       | 0.005未満  | 0.005未満      |
| シアン化合物            | mg/ℓ     | 1以下          | 0.1未満    | 検出されないこと     | 不検出      | 不検出          |
| ポリ塩化ビフェニル         | mg/ℓ     | 0.003以下      | 0.0005未満 | 検出されないこと     | 不検出      | 不検出          |
| トリクロロエチレン         | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.002未満  | 0.01以下       | 0.002未満  | 0.002未満      |
| テトラクロロエチレン        | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.0005未満 | 0.01以下       | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| ジクロロメタン           | mg/ℓ     | 0.2以下        | 0.002未満  | 0.02以下       | 0.002未満  | 0.002未満      |
| 四塩化炭素             | mg/ℓ     | 0.02以下       | 0.0002未満 | 0.002以下      | 0.0002未満 | 0.0002未満     |
| 1,2-ジクロロエタン       | mg/ℓ     | 0.04以下       | 0.0004未満 | 0.004以下      | 0.0004未満 | 0.0004未満     |
| 1,1-ジクロロエチレン      | mg/ℓ     | 1以下          | 0.002未満  | 0.1以下        | 0.002未満  | 0.002未満      |
| シス-1,2-ジクロロエチレン   | mg/ℓ     | 0.4以下        | 0.004未満  | —            | —        | —            |
| 1,2-ジクロロエチレン      | mg/ℓ     | —            | —        | 0.04以下       | 0.004未満  | 0.004未満      |
| 1,1,1-トリクロロエタン    | mg/ℓ     | 3以下          | 0.0005未満 | 1以下          | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| 1,1,2-トリクロロエタン    | mg/ℓ     | 0.06以下       | 0.0006未満 | 0.006以下      | 0.0006未満 | 0.0006未満     |
| 1,3-ジクロロプロペン      | mg/ℓ     | 0.02以下       | 0.0002未満 | 0.002以下      | 0.0002未満 | 0.0002未満     |
| チウラム              | mg/ℓ     | 0.06以下       | 0.001未満  | 0.006以下      | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| シマジン              | mg/ℓ     | 0.03以下       | 0.001未満  | 0.003以下      | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| チオベンカルブ           | mg/ℓ     | 0.2以下        | 0.001未満  | 0.02以下       | 0.0005未満 | 0.0005未満     |
| ベンゼン              | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.001未満  | 0.01以下       | 0.001未満  | 0.001未満      |
| セレン及びその化合物        | mg/ℓ     | 0.1以下        | 0.01未満   | 0.01以下       | 0.005未満  | 0.005未満      |
| 1, 4-ジオキサン        | mg/ℓ     | 10以下         | 0.05未満   | 0.05以下       | 0.005未満  | 0.005未満      |
| クロロエチレン           | mg/ℓ     | —            | —        | 0.002以下      | 0.0002未満 | 0.0002未満     |
| ほう素及びその化合物        | mg/ℓ     | 50以下         | 0.3      | —            | —        | —            |
| ふっ素及びその化合物        | mg/ℓ     | 15以下         | 0.1未満    | —            | —        | —            |
| アンモニア、アンモニウム化合物   | mg/ℓ     | 200以下        | 2        | —            | —        | —            |
| 亜硝酸化合物及び硝酸化合物     | mg/ℓ     | —            | —        | —            | —        | —            |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油)    | mg/ℓ     | 5以下          | 1未満      | —            | —        | —            |
| n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂) | mg/ℓ     | 30以下         | 1未満      | —            | —        | —            |
| フェノール類含有量         | mg/ℓ     | 5以下          | 0.1未満    | —            | —        | —            |
| 銅含有量              | mg/ℓ     | 3以下          | 0.01未満   | —            | —        | —            |
| 亜鉛含有量             | mg/ℓ     | 2以下          | 0.01未満   | —            | —        | —            |
| 溶解性鉄含有量           | mg/ℓ     | 10以下         | 0.48     | —            | —        | —            |
| 溶解性マンガン含有量        | mg/ℓ     | 10以下         | 0.01未満   | —            | —        | —            |
| クロム含有量            | mg/ℓ     | 2以下          | 0.02     | —            | —        | —            |
| 大腸菌数              | CFU/mℓ   | 日間平均800以下    | 1未満      | —            | —        | —            |
| 燐含有量              | mg/ℓ     | 16以下         | 0.05未満   | —            | —        | —            |
| ダイオキシン類           | pg-TEQ/ℓ | 10以下         | 0        | 1以下          | 0        | 0            |

4. 埋立容量

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 測定日                     | 令和8年3月31日 |
| 埋立総量(m <sup>3</sup> )   | 16,450    |
| 埋立残余容量(m <sup>3</sup> ) | 18,650    |