

火薬類消費計画書（その他）

発破方法	（1）用途	☐ 切取 ☐ 採石 ☐ 人工地震 ☐ 建造物破壊 ☐ 道路建設 ☐ 採土												
	（2）場所	☐ 水中 ☐ 地上 ☐ 坑内 ☐ 高温孔 ☐ その他（ ）												
	（3）方法	☐ 坑道 ☐ 小割 ☐ 長孔 ☐ ベンチカット ☐ 拡底 ☐ 土 ☐ 伐材 ☐ 伐根 ☐ コンクリート及び鋼材 ☐ その他（ ）												
	（4）装薬	☐ 穿孔 ☐ 蛇穴 ☐ 張付 ☐ その他（ ）												
	（5）込物	☐ 砂 ☐ 粘土 ☐ 砂と粘土の混合物 ☐ 埋めもどし ☐ その他（ ）												
	（6）装てん具	☐ 木製込棒 ☐ 装てん機 ☐ その他（ ）												
	1日の発破回数 最多 回、 最小 回、 平均 回													
	1日の発破時刻帯		1回	時～ 時		3回	時～ 時		5回	時～ 時		7回	時～ 時	
			2回	時～ 時		4回	時～ 時		6回	時～ 時		8回	時～ 時	
	1回の斉発数	区 分	瞬発	段 発		導火線発破の連続点火数		D Sの使用段数 段～ 段						
			DS	MS			M Sの使用段数 段～ 段							
最大（個）														
点 火 方 法 等	☐ 発破器〔（ ☐ 発電第 号様式 ☐ コンデンサ式） ☐ 発掛〕 ☐ 発破母線（ m）													
	☐ 電気 ☐ 迷走電流検知器 ☐ 補助母線 ☐ 発破器能力試験器 ☐ 抵抗測定器 ☐ 絶縁テープ ☐ 導線試験器（ ☐ 光電池 ☐ 抵抗） ☐ その他（ ）													
☐ 導線 火点具の名称 ☐ 線香 ☐ 落火 ☐ ライター 退避遅延防止 ☐ 発破時計 ☐ 捨て導火線														
消費の積算根拠	火薬類の種類	発破対象物 1 m ³ 当り	発破対象物の 採取計画量(m ³)		消費計画上の 所要数量		1日の最大 消費量	1月の最大 消費量	期 間 中 の 消費量					
	火薬(個)	X		=										
	爆薬(kg)	X		=										
	工業雷管(個)	X		=										
	電気雷管(個)	X		=										
	導火線(m)	X		=										
	コンクリート 破砕器(個)	X		=										
		X		=										
爆薬の種類	☐ ダイナマイト ☐ アンホ ☐ スラリー ☐ カーリット ☐ その他（ ）													
譲受先名														
責任者等	記 録 責 任 者 名				点 火 指 揮 者 名		見 張 人 名							
	取扱所	火工所	発 破 場 所				取扱所	火 工 所						
					(甲 ・ 乙 ・ 発 破 士)									
							(専従・非専従) (専従・非専従)							

火薬類	位 置		建 物		警 戒 札 (定 員)		扉	
	☐ 通路、火気の取扱い場所等なし ☐ 湿気無し ☐ 平坦地		☐ 木造 ☐ 10 cm以上の鉄筋コンクリート平家建 ☐ 12 cm以上コンクリートブロック平家建 ☐ その他 () ☐ 見張人常時配置 ☐ 見張人不要		☐ 火薬 ☐ 取扱所 ☐ 火気厳禁 ☐ 立入禁止 ☐ 定員の標示 (名) ☐ 責任者名の標示 ☐ その他 ()		☐ 平常見張人配置 ☐ 2 mm以上の鉄板 ☐ その他 ()	
	取扱所		屋 根	内 面	錠	掲 示	境 界 さ く	収 納 設 備
	☐ 有 ☐ 無		☐ 金属板 ☐ ストレート板 ☐ かわら ☐ その他 ()	☐ 木板 ☐ ベニヤ板 ☐ その他 ()	☐ シリンダー ☐ その他	☐ 法規 ☐ 心得	高さ m 有刺 段張り 鉄線 支柱 間隔 m	☐ 収納容器 製で 個 ☐ 作り付棚
	天井裏又は屋根の金網		床面積	天井の高さ	暖房	照 明		そ の 他
☐ 有 (直径 4 mm以上 網目 5 cm以下) ☐ 無		m	床面から m	☐ 温水 ☐ 蒸気 ☐ 熱気 ☐ 無し	☐ 隔離した電灯 ☐ 安全装置式定着電灯 ☐ 金属管工事 ☐ キャブタイヤ ☐ ケーブル ☐ がい装ケーブル		☐ 帳簿有 ☐ 整理整頓	
位置構造及び設備に関する図面								
火工所	位 置		建 物 等		警 戒 札 (定 員)		屋 根	内 面
	☐ 通路、火気の取扱い場所等無し ☐ 湿気無し ☐ 平坦地		☐ 木造外部鉄板張 ☐ テント ☐ その他 () (☐ 換気措置有)		☐ 火気 ☐ 火工所 ☐ 火気厳禁 ☐ 立入禁止 ☐ 定員の標示 (名) ☐ 責任者名の標示 ☐ その他 ()		☐ 金属板 ☐ ストレート板 ☐ かわら ☐ その他 ()	☐ 木板 ☐ ベニヤ板 ☐ その他 ()
	☐ 有 ☐ 無							
	収 納 設 備		錠	掲 示	天井の高さ	床面積	安全作業	暖 房
	☐ 25kg 以下 ☐ 25kg超		☐ 有 ☐ 無	☐ 法規 ☐ 心得	床面から m	m	☐ 平坦地 ☐ 作業机	☐ 温水 ☐ 無し ☐ 蒸気 ☐ 熱気
	照 明		さ く				そ の 他	
	☐ 移動する ☐ 固定		☐ 隔離した電灯 ☐ 安全装置式 ☐ 金属管工事 ☐ キャブタイヤケーブル ☐ がい装ケーブル		高さ m で [☐ 有刺鉄線 ☐ ロープ ☐ その他 ()] で 段 張りの支柱間隔は m である。			☐ 帳簿有 ☐ 整理整頓
位置、構造及び設備に関する図面								
存置量 (最大)	区 分	爆 薬 (kg)	火 薬 (kg)	雷 管 (個)			備 考	
	取 扱 所							
	火 工 所							
従事者名簿及び消費場所付近の見取図								