

定期自主検査結果表（1 級・2 級火薬庫）

火薬庫の付近にある保安物件の名称		当該保安物件から最短距離にある火薬庫	保安距離及び当該保安物件までの距離	土堤高 5 / 4 又は事業用施設の別	判定
第 1 種		号庫・トン	m・m		適・否
第 2 種		号庫・トン	m・m		適・否
第 3 種		号庫・トン	m・m		適・否
第 4 種		号庫・トン	m・m		適・否
検査項目		検査内容		補正・補修事項	判定
位置		湿地ではないか。			適・否
構造		基準は維持され、排水は良いか。			適・否
壁		構造、厚さの基準は維持されているか。			適・否
入口の二重扉		耐火扉の構造、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
盗難防止措置		内扉と外扉に取り付けた錠は基準に適合するか。			適・否
窓		鉄棒、引戸の不透明ガラス、防火扉に異常はないか。			適・否
床下の通気孔		金網張り、鉄棒に腐食等の異常はないか。			適・否
内面		板張り、床面に鉄類は表われていないか。			適・否
天井・両妻の通気孔		金網張りに腐食等の異常はないか。			適・否
屋根		不燃性構造は盗難及び火災を防止できるか。			適・否
避雷装置		別紙点検表のとおり。			
土堤		こう配、高さ、厚さ等の基準は維持されているか。			適・否
防火用空地		境界沿いに巾 2 m 以上確保されているか。			適・否
防火設備		貯水槽等の位置、数量は良いか。			適・否
警戒設備		境界柵の構造、警戒札の位置は良いか。			適・否
警鳴装置		別紙点検表のとおり。			
天井裏		盗難防止の金網張りに異常はないか。			適・否
庫内暖房設備					有・無
庫内照明設備		防爆式電燈、配線等に異常はないか。			適・否
外部点灯装置					有・無
その他 ()					適・否
検査を指揮監督した保安責任者による記名					